



Obs.: Todas as travessias serão envelopadas com tubos de concreto de Ø 20cm, sendo que a rede de PEAD deverá ser ancorada na saída da tubulação de concreto, evitando a fricção com as paredes da mesma, e consequentemente evitando danos a rede de distribuição.

Rede - Contorno esquinas e travessias em PEAD

S/Escala