

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

- O primeiro passo para se ligar à rede de esgotos é saber se o sistema está em operação e pronto para receber sua ligação. Solicite à CASAN uma consulta de viabilidade para ligação de esgoto pelo atendimento ao cliente 0800 643 0195;
- Se a rede de coleta foi instalada, mas não houve autorização para fazer a ligação, respeite essa orientação. Ligações em redes que não estão em funcionamento provocam extravasamentos e comprometem a qualidade de vida em seu bairro;
- Se o Sistema de Esgoto estiver em operação, e você ainda não possui caixa de inspeção, formalize o pedido de ligação junto à CASAN.
Documentos exigidos:
 - CPF ou CNPJ e RG do solicitante
 - Comprovante de vínculo de propriedade do solicitante com o imóvel
 - Comprovante de regularização do imóvel junto à Prefeitura Municipal.
- **É importante você saber:** a ligação de esgoto está condicionada à existência da ligação de água;
- Em sua propriedade, verifique onde estão as tubulações de esgoto até a fossa, filtro e sumidouro;
- Conhecendo as tubulações, direcione o fluxo do esgoto até a Caixa de Inspeção que atende sua residência;
- Os custos de mão de obra e materiais hidráulicos usados internamente são de responsabilidade do proprietário;
- A partir da ligação à rede coletora da CASAN, deve-se desativar o sistema de tratamento individual (fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro).

SE TIVER DÚVIDAS OU NECESSITAR DE UMA VISITA DE INSPEÇÃO OU ORIENTAÇÃO PROCURE A AGÊNCIA DA CASAN MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA

**PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:
WWW.CASAN.COM.BR**



SE LIGUE NO NOVO SISTEMA DE ESGOTO DA CASAN

**AJUDE A PRESERVAR A NATUREZA
E A SAÚDE DA SUA FAMÍLIA**



VEJA COMO FAZER A LIGAÇÃO DA SUA CASA NA REDE COLETORA DE ESGOTO.



Fossa / Filtro /
Sumidouro
(ELIMINAR)

Responsabilidade do Usuário

- 1 Caixa de Gordura Sifonada:
 - Pia da Cozinha
 - Pia da churrasqueira
- 2 Caixa de Passagem
- 3 Sub - Coletor :
 - Declividade e Diâmetro conforme Norma ABNT NBR 8160/1999
- 4 Válvula de Retenção para Esgoto (Opcional)
- 5 Ralo
- 6 Descarte da água da calha e piscina

***consultar em norma municipal o local adequado para descarte da água, se na rede de drenagem ou na sarjeta.**

Responsabilidade da CASAN

- a Caixa de Inspeção (CI)
- b Ligação à Rede de Esgoto
- c Rede Coletora
- d Poço de Visita (PV)

Responsabilidade do Município

- A Rede de Drenagem

IMPORTANTE

Jogar resíduos inadequados no esgoto sanitário causa o entupimento da rede coletora, podendo causar a contaminação de mananciais de água e a degradação do meio ambiente.