



Florianópolis, 04 de agosto de 2025.

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 149/2025 - ESCLARECIMENTO Nº 02**

**Prezados Licitantes,**

Em atenção à consulta formulada por determinada(s) empresa(s) interessada(s) em participar do referido processo seguem os esclarecimentos da área técnica:

1. Confirmar **qual norma técnica a CASAN aceita** para esses materiais?

TUBO PEAD COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO DN 450MM	m	312
TUBO PEAD COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO DN 500/ DIMIN 490MM	m	1.938,00
TUBO PEAD COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO DN 600 / DIMIN 588MM	m	948,00
TUBO PEAD COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO DN 800/ DI = 785MM	m	96,00

**Resposta:** Deve ser seguidas as normas brasileiras (Norma ABNT NBR ISO 21138-1 e 21138-3).

**Adolfo Curotto Martins**  
**AGENTE DE LICITAÇÃO**